

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

東元電機股份有限公司						
設備名稱：漏電斷路器，型號（型式）：請見表2						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼、把手、絕緣板	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
內部機構及零件	—	○	○	○	○	○
電路板	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
螺絲、配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

表2 適用機種的型式與系列型式

TLB-63L1	型 式	TLB-63L1 2P 60Hz 63AF(15/20/30/40/50/60/63A);Ue:AC220V; I△n:30mA;Icu:220V/10kA;Isu:220V/2.5kA
	系列型式	TLB-63L1 3P 60Hz 63AF(15/20/30/40/50/60/63A); I△n:30mA;Icu:220V/10kA,380V/5kA,440V/2.5kA;Isu:440V/0.7kA